



Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРУДА»

Тема 6: **Пожарная безопасность**

6.2

*Организационные основы
обеспечения пожарной
безопасности организации*

Москва

Технология научно-методического обеспечения деятельности организации в сфере охраны труда: / М.: ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 2018.

Технология предназначена для организации обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов организаций всех форм собственности независимо от сферы их хозяйственной деятельности и ведомственной подчиненности, а также уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и членов комитетов (комиссий) по охране труда организаций.

Технология разработана на основе модульной системы обучения, отличительными особенностями которой являются гибкость, возможность оперативно создавать различные модификации учебных программ, гармонично сочетать модульный метод с другими формами обучения, добиваться наибольшей интенсивности и индивидуализации учебного процесса.

Научное редактирование: д.т.н., доцент Жилин О.И.

Предложения и замечания просьба направлять по адресу:
105043, Москва, ул. 4-я Парковая, д. 29.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России).

Телефон (499) 164-93-30, факс (499) 164-97-35.

E-mail: obuch@vcot.info

© Составление ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 2018

© Дизайн ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, 2018

Код	Раздел	Стр.
6.2	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации	1

Цели:

После изучения этого раздела Вы будете знать:

- общие принципы обеспечения пожарной безопасности;
- ответственность за нарушения требований пожарной безопасности;
- действия руководителя организации по установлению противопожарного режима на объектах;
- требования к содержанию Инструкции о мерах пожарной безопасности на объекте;
- порядок обучения мерам пожарной безопасности;
- основные требования к разработке планов эвакуации людей при пожаре;
- общие требования к оснащению территории и объектов организации знаками пожарной безопасности;
- общие требования обеспечения пожарной безопасности в организации.

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ. О пожарной безопасности (с изменениями и дополнениями).
2. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями и дополнениями).
3. Федеральный закон Российской Федерации от 06.05.2011г. № 100-ФЗ. О добровольной пожарной охране (с изменениями и дополнениями).
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390. О противопожарном режиме (с изменениями и дополнениями).
7. Приказ МЧС России от 12.12.2007г. № 645. Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» ((с изм. и доп.).
8. Приказ МЧС России от 24.02.2009г. № 91. Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности.
9. Приказ МЧС России от 22.03.2018 № 116 "Об утверждении Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении федерального государственного надзора в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
10. СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Утвержден Приказом МЧС России от 25.03.2009г. № 171.
11. СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Утвержден Приказом МЧС России от 25.03.2009г. № 173.
12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2014 г. N 814н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по противопожарной профилактике"

С данным разделом связаны:

Раздел	4.1	<i>Требования безопасности при проведении огневых работ.</i>
Раздел	4.2	<i>Требования безопасности при проведении газоопасных работ.</i>
Раздел	6.1	<i>Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, пожарной опасности зданий.</i>
Раздел	6.3	<i>Общие сведения о системах противопожарной защиты.</i>

Тема	Всероссийский научно-исследовательский институт труда
Пожарная безопасность	

Стр.	Раздел	Код
2	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации	6.2

■ ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя федеральные законы и иные нормативные правовые акты (национальные стандарты, своды правил), содержащие требования пожарной безопасности, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

☒ **Федеральный закон «О пожарной безопасности»** определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами, гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

**Федеральный закон
№ 69-ФЗ от 21.12.1994**

**О ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;
- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;
- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;
- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;
- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;
- научно-техническое и информационное обеспечение пожарной безопасности;

Всероссийский научно-исследовательский институт труда	Тема
	Пожарная безопасность

Код	Раздел	Стр.
6.2	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности организации	3

осуществление федерального государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;
 выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;
 проведение аварийно-спасательных работ и др.

Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, включая выполнение требований пожарной безопасности.

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке **предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.**

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения пожаров, предусматривающие **решения по обеспечению безопасности людей.**

Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также **меры пожарной безопасности при обращении с ними.**

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих территориях может устанавливаться **особый противопожарный режим.**



■ **Руководители организаций** осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности

Руководители организации имеют право:

- создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств;



Тема	Всероссийский научно-исследовательский институт труда
Пожарная безопасность	

Стр.	Раздел	Код
4	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации	6.2

- вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на предприятиях;
- устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности;
- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.

Руководители организации обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;
- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности;
- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания и на иные объекты предприятий;
- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях;
- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;
- содействовать деятельности добровольных пожарных; обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- ✓ собственники имущества;
 - ✓ руководители федеральных органов исполнительной власти;
 - ✓ руководители органов местного самоуправления;
 - ✓ лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 - ✓ лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.
- ✓ За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности предусмотрена дисциплинарная, административная или уголовная ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Всероссийский научно-исследовательский институт труда	Тема
	Пожарная безопасность

Код	Раздел	Стр.
6.2	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности организации	5

Федеральный государственный пожарный надзор

(за исключением пожарного надзора, осуществляемого в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании, утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения) осуществляется должностными лицами органов госпожнадзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, являющимися государственными инспекторами по пожарному надзору.

Постановление
Правительства РФ
от 12.04. 2012 № 290
**О федеральном
государственном
пожарном надзоре**

Федеральный государственный пожарный надзор за исполнением обязательных требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляется органами государственного пожарного надзора посредством проведения проверок с применением риск-ориентированного подхода.

Так периодичность проведения плановых проверок устанавливается в зависимости от присвоенной объекту защиты или территории определенной категории риска.

Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

для категории высокого риска - один раз в 3 года;

для категории значительного риска - один раз в 4 года;

для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 7 лет;

для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 10 лет.

В отношении объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.

Отнесение объектов защиты к определенной категории риска осуществляется на основании критериев отнесения объектов защиты к определенной категории риска.

Органы государственного пожарного надзора ведут перечни объектов защиты, которым присвоены категории риска

■ По запросу юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся собственниками (правообладателями) объектов защиты, орган государственного пожарного надзора предоставляет им информацию о присвоенной используемым ими объектам защиты категории риска, а также сведения, использованные при отнесении таких объектов к определенной категории риска.

На официальном сайте Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и его территориальных органов размещается и поддерживается в актуальном состоянии информация об объектах, отнесенных к категориям высокого и значительного рисков.

Тема	Всероссийский научно-исследовательский институт труда
Пожарная безопасность	

Стр.	Раздел	Код
6	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации	6.2

- ✓ **Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»** определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно технической продукции и продукции общего назначения.

Федеральный закон
№ 123-ФЗ от 22.07.2008.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ
РЕГЛАМЕНТ
О ТРЕБОВАНИЯХ
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

Объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

Пожарная опасность объекта защиты – состояние объекта защиты, характеризующееся возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, включающий:

- систему предотвращения пожара;
- систему противопожарной защиты;
- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

✓ Требования Технического регламента обязательны для исполнения при:

- проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;
- разработке, принятии, применении и исполнении технических регламентов, содержащих требования пожарной безопасности, а также нормативных документов по пожарной безопасности;
- разработке технической документации на объекты защиты.

✓ Техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой:

- установление в нормативных правовых актах РФ и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации;

Всероссийский научно-исследовательский институт труда	Тема Пожарная безопасность
---	-------------------------------

Код	Раздел	Стр.
6.2	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности организации	7

- правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности;
- правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

✓ Оценка соответствия объектов защиты (продукции), организаций, осуществляющих подтверждение соответствия процессов проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, требованиям пожарной безопасности, установленным техническим регламентом, нормативными документами по пожарной безопасности, и условиям договоров проводится в формах:

- 1) аккредитации;
- 2) независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности);
- 3) государственного пожарного надзора;
- 4) декларирования пожарной безопасности;
- 5) исследований (испытаний);
- 6) подтверждения соответствия объектов защиты (продукции);
- 7) приемки и ввода в эксплуатацию объектов защиты (продукции), а также систем пожарной безопасности;
- 8) производственного контроля;
- 9) экспертизы.

✓ Идентификация объектов защиты (производственного объекта здания, сооружения) проводится путем установления их соответствия следующим существенным признакам:

- 1) класс функциональной пожарной опасности;
- 2) степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности;
- 3) категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности (для производственных объектов).

✓ Декларирование пожарной безопасности является формой подтверждения соответствия объекта защиты требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности.

■ Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании должны в рамках реализации мер пожарной безопасности разработать и **представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности**. Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для обоснования пожарной безопасности пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Декларация подлежит регистрации в территориальном отделе структурного подразделения территориального органа МЧС России, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора.

Тема	Всероссийский научно-исследовательский институт труда
Пожарная безопасность	

Стр.	Раздел	Код
8	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации	6.2

✓ **Правила противопожарного режима в Российской Федерации** содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие

- ✓ правила поведения людей,
- ✓ порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты.


Постановление
Правительства РФ
от 25.04.2012 № 390

**ПРАВИЛА
ПРОТИВОПОЖАРНОГО
РЕЖИМА в РФ**

■ РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ:

⇒ назначает **лицо, ответственное за пожарную безопасность**, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты;

⇒ определяет порядок и сроки проведения **противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума**;



⇒ утверждает **Инструкцию о мерах пожарной безопасности** в отношении каждого объекта защиты;

⇒ обеспечивает наличие **табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны** в складских, производственных, административных и общественных помещениях, в местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок;

**ПРИ ПОЖАРЕ
ЗВОНИТЬ
тел. _____**

⇒ Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности;

⇒ обеспечивает наличие **планов эвакуации людей при пожаре** на объекте (в здании или сооружении, кроме жилых домов) с массовым пребыванием людей, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек. На плане эвакуации обозначают места хранения первичных средств пожаротушения;

Код	Раздел	Стр.
6.2	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности организации	9

⇒ обеспечивает наличие **Инструкции о действии персонала по эвакуации людей при пожаре** на объекте с массовым пребыванием людей, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты;



⇒ на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения организует подготовку персонала к действиям по эвакуации инвалидов и лиц преклонного возраста;

⇒ организует на объекте защиты с ночным пребыванием людей (за исключением производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) **круглосуточное дежурство обслуживающего персонала** и обеспечивает наличие:

- Инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время;
- телефонной связи;
- электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного);
- средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.

⇒ обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение пожарной охраны информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время);

⇒ обеспечивает выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».



Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся (ЛВЖ), горючих жидкостей (ГЖ) и горючих газов (ГГ), на объектах производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках.

На указанных территориях размещают знаки пожарной безопасности.

**КУРЕНИЕ ТАБАКА
И ПОЛЬЗОВАНИЕ
ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ
ЗАПРЕЩЕНО**

Тема	Всероссийский научно-исследовательский институт труда
Пожарная безопасность	


Стр.	Раздел	Код
10	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации	6.2

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками:



МЕСТО ДЛЯ КУРЕНИЯ

- ⇒ при эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям путей и выходов, по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности);
- ⇒ обеспечивает **содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах** (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений с составлением протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты;
- ⇒ обеспечивает **сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры** из негорючего материала с закрытой крышкой и удаление по окончании рабочей смены содержимого указанного контейнера;
- ⇒ обеспечивает **исправное состояние знаков пожарной безопасности**, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;
- ⇒ обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей;
- ⇒ обеспечивает на объектах с массовым пребыванием людей наличие исправных **электрических фонарей** из расчета 1 фонарь на 50 человек;
- ⇒ определяет **порядок и сроки проведения по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухоотводов** от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год;



Код	Раздел	Стр.
6.2	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности организации	11


⇒ обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны;

⇒ обеспечивает **исправное содержание дорог, проездов и подъездов** к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам;

⇒ обеспечивает **очистку объекта** и прилегающей к нему территории от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности;

⇒ руководитель организации обеспечивает **ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития** и другие здания для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности.



■ РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИИ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается **Инструкция о мерах пожарной безопасности**, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.

В инструкции о мерах пожарной безопасности отражают:

- порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей;


Тема	Всероссийский научно-исследовательский институт труда
Пожарная безопасность	

Стр.	Раздел	Код
12	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации	6.2

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

К **пожароопасным работам** относятся:

- окрасочные работы;
- работы с клеями, битумами и другими горючими материалами;
- огневые работы;
- газосварочные работы;
- электросварочные работы;
- резка металла бензо- и керосинорезательными машинами;
- паяльные работы; др. работы.



НАРЯД-ДОПУСК
на выполнение
огневых работ

- порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;
- расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или пожароопасных работ;
- порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;
- допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
- предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;
- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;
- порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды.

Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими ЛВЖ и ГЖ, должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах;





- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе:
 - при вызове пожарной охраны;
 - при аварийной остановке технологического оборудования;
 - при отключении вентиляции и электрооборудования (в т.ч. в случае пожара и по окончании рабочего дня);
 - при пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики;
 - при эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;
 - при осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения).

Код	Раздел	Стр.
6.2	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности организации	13

- допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.

☒ В Инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

- ▶ сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;
- ▶ организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим;
- ▶ проверку включения автоматических систем противопожарной защиты;
- ▶ отключения при необходимости электроэнергии, остановку работы оборудования и выполнения других мероприятий, предотвращающих развитие пожара;
- ▶ прекращение всех работ в здании;
- ▶ осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;
- ▶ соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- ▶ организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;
- ▶ встречи подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе пути для подъезда к очагу пожара;
- ▶ сообщение подразделениям пожарной охраны сведений о находящихся на объекте опасных веществах и других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;
- ▶ организацию привлечения сил и средств объекта для ликвидации пожара.



■ ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Обучение работников мерам пожарной безопасности регламентируются Федеральным законом РФ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в РФ и Приказом МЧС России от 12.12.07г. № 645.

Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций проводится **по программам**

- противопожарного инструктажа и (или)
- пожарно-технического минимума.

**ПРИКАЗ МЧС России
от 12.12.07г. № 645**
**Об утверждении норм пожарной
безопасности «Обучение мерам
пожарной безопасности работников
организации»**

Тема	Всероссийский научно-исследовательский институт труда
Пожарная безопасность	

Стр.	Раздел	Код
14	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации	6.2

Порядок, виды, сроки обучения работников организаций мерам пожарной безопасности, а также требования к содержанию программ дополнительного профессионального образования (программ пожарно-технического минимума), порядок их утверждения и согласования определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

☑ Противопожарный инструктаж проводится в порядке, определяемом руководителем организации. По характеру и времени проведения подразделяются на: *вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.*

Противопожарный инструктаж регистрируется в Журналах учета инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего (приложение 1 к Приказу МЧС России № 645).

ЖУРНАЛ учета инструктажей по пожарной безопасности	-----

Вводный противопожарный инструктаж

проводится руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом руководителя организации:

- со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, с сезонными работниками, с командированными в организацию работниками, с обучающимися, прибывшими на практику, с иными категориями работников по решению руководителя;
- по Программе, утвержденной приказом руководителя организации (Примерный перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2 к Приказу МЧС России № 645).

Первичный противопожарный инструктаж проводится на рабочем месте лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным приказом руководителя организации, по Программе, утвержденной руководителем структурного подразделения или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения.

Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом руководителя организации, со всеми работниками не реже 1 раза в год, а на пожароопасном производстве – не реже 1 раза в полугодие по графику проведения занятий, утвержденному руководителем организации.

Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником,

Всероссийский научно-исследовательский институт труда	Тема
	Пожарная безопасность

Код	Раздел	Стр.
6.2	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности организации	15

ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем работ, имеющим необходимую подготовку.

Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.



Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем работ и в установленных случаях регистрируется в наряде-допуске на выполнение работ.


☑ Обучение пожарно-техническому минимуму:

- руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью *не реже одного раза в 3 года*,
- руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, *один раз в год*.

Обучение по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят:

- ✓ руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности;
- ✓ работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа;
- ✓ руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны;
- ✓ руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков;
- ✓ работники, выполняющие газосварочные и другие огневые работы;
- ✓ водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных учреждений;
- ✓ иные категории работников (граждан) по решению руководителя.

Проверка знаний требований пожарной безопасности у работников проводится квалификационной комиссией, назначенной приказом руководителя организации (проводившей обучение), состоящей не менее чем из 3 человек.



Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований пожарной безопасности работников осуществляется руководителем организации.


Допуск к работе лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности или не сдавших экзамен (зачет), запрещается.

Тема	Всероссийский научно-исследовательский институт труда
Пожарная безопасность	

Стр.	Раздел	Код
16	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации	6.2

■ РАЗРАБОТКА ПЛАНА ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

- ☑ На объектах с массовым пребыванием людей, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены **Планы эвакуации людей при пожаре**, а также предусмотрена **система оповещения людей о пожаре**.




На объекте с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана **Инструкция о действии персонала по эвакуации людей при пожаре**.

Графическая часть представляет планы этажей здания с указанием всех эвакуационных выходов и путей. Наименования помещений обозначают непосредственно на планах этажей или все помещения нумеруют и проводят экспликацию помещений. Двери на планах показывают в открытом виде. Если при экспликации отдельные выходы заперты, на плане эвакуации дверной проем изображают закрытым и отмечают место хранения ключей. На план наносят стрелки зеленого цвета, указывающие маршруты движения людей. Обозначают места нахождения ручных пожарных извещателей, огнетушителей, пожарных кранов, телефонов. План эвакуации утверждается руководителем объекта и вывешивается на видном месте.

Текстовая часть плана – это перечень действий при пожаре, их порядок и последовательность, должности и фамилии исполнителей.


Для быстрой и точной передачи сообщения о пожаре и месте его возникновения применяется **пожарная сигнализация**.



В зданиях, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре, руководитель объекта должен определить **порядок оповещения людей о пожаре** и назначить ответственных за это лиц.

Всероссийский научно-исследовательский институт труда	Тема
	Пожарная безопасность

Код	Раздел	Стр.
6.2	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности организации	17



☒ При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в т.ч. по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

☒ При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов **запрещается**:

- ⇒ устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота (если нет возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии), вращающиеся двери и турникеты (при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства, в дополнение к ручному способу допускается применять автоматический или дистанционный способ открывания и блокирования устройств);
- ⇒ размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и т.п., а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- ⇒ устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить инвентарь и материалы;
- ⇒ фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов в открытом положении, а также снимать их;
- ⇒ закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;
- ⇒ заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;




Тема	Всероссийский научно-исследовательский институт труда
Пожарная безопасность	

Стр.	Раздел	Код
18	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации	6.2

⇒ изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

✓ Эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. СП 1.13130.2009.

✓ Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.



✓ Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Руководителем организации, на объекте защиты которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.

■ ОСНАЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ЗНАКАМИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

☒ Работодатель или администрация организации должны:

- определить виды и места опасности на объектах;
- обозначить виды опасности, основные места и возможные опасные ситуации сигнальными цветами, знаками безопасности и сигнальной разметкой;
- проводить выбор соответствующих знаков безопасности;
- определить размеры, виды их исполнения, степень защиты и места размещения знаков безопасности и сигнальной разметки;
- обозначить места размещения средств личной безопасности и средств пожаротушения с помощью знаков безопасности.



Код	Раздел	Стр.
6.2	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности организации	19

- ✓ Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки безопасности.
- ✓ На дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках должно быть обозначение их **категорий взрывопожарной и пожарной опасности**, а также **класса зоны** в соответствии с требованиями Технического регламента «О пожарной безопасности».



Б - взрывопожароопасное помещение;
П-1 - помещения, в которых используются горючие жидкости.

☑ К знакам пожарной безопасности относятся:

- запрещающие знаки («Запрещается курить», «Запрещается пользоваться открытым огнем», «Запрещается тушить водой», «Запрещается загромождать проходы и (или) складировать»);
- предупреждающие знаки («Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества», «Взрывоопасно», «Пожароопасно. Окислитель»);
- эвакуационные знаки. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м, (СП 3.13130.2009 п. 5.5).

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

■ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ

- Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и

Тема	Всероссийский научно-исследовательский институт труда
Пожарная безопасность	

Стр.	Раздел	Код
20	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации	6.2

неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.

☑ Запрещается использовать:

- противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары,
- для стоянки автомобилей разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-спасательной техники.



Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа.

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.

☑ На объектах запрещается:

- ✓ хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под свайным пространством зданий ЛВЖ и ГЖ, порош, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с ГГ, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и др. пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
- ✓ использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и др. технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и др. предметов;
- ✓ размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т.п., а также хранить горючие материалы;
- ✓ снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- ✓ размещать мебель, др. предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков
- ✓ производить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина ЛВЖ и ГЖ, а также производить отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

Код	Раздел	Стр.
6.2	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности организации	21

- ✓ устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и др. подсобные помещения;
- ✓ устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли и другие встроенные помещения из горючих материалов;
- ✓ устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;
- ✓ загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств;
- ✓ изменять (без проведения в установленном порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой).

Порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных подразделений", регламентируется инструкцией, утверждаемой руководителем организации. Указанные инструкции должны быть вывешены непосредственно у органов управления кабиной лифта.

☑ При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками и т.п. с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией;
- пользоваться электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы;
- применять нестандартные (самодельные) нагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;



Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) установлено инструкцией по эксплуатации.

- ✓ **Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств** должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику,

Тема	Всероссийский научно-исследовательский институт труда
Пожарная безопасность	

Стр.	Раздел	Код
22	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации	6.2

утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, но не реже 1 раза в 3 года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования.

- ☒ При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дисотеки, торжества и др.) работодатель обеспечивает осмотр помещений перед началом мероприятия и дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.



При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях IV и V степеней огнестойкости допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах.

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

При проведении мероприятий в помещениях **запрещается:**

- применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговые прожекторы и свечи (кроме культовых сооружений);
- проводить перед началом и во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы;
- уменьшать ширину проходов и устанавливать в проходах дополнительные стулья;
- полностью гасить свет в помещениях во время представлений;
- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

Код	Раздел	Стр.
6.2	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности организации	23

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие категории работников организаций должны проходить противопожарный инструктаж?

- а) Все работники организации должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа в порядке, установленном руководителем.
- б) Работники взрывопожароопасных и пожароопасных производств.
- в) Работники, выполняющие пожароопасные работы.

2. Можно ли эксплуатировать светильники со снятыми рассеивателями (колпаками), предусмотренными их конструкцией?

- а) Да.
- б) Допускается в некоторых случаях, в зависимости от места их установки.
- в) Запрещается.

3. На каких объектах разрабатываются и вывешиваются на видных местах Планы эвакуации людей при пожаре?

- а) На объектах с массовым пребыванием людей, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек.
- б) На объектах с единовременным нахождением на этаже более 30 человек.
- в) Только на объектах с массовым пребыванием людей.

4. На каких объектах разрабатывается Инструкция о действии персонала по эвакуации людей при пожаре?

- а) На объектах, в которых на этаже единовременно находятся более 10 человек.
- б) На объектах с массовым пребыванием людей.
- в) На всех объектах, где вывешивается План эвакуации людей при пожаре.

5. Для каких объектов разрабатывается и утверждается работодателем Инструкция о мерах пожарной безопасности.

- а) Для складских помещений.
- б) Для каждого объекта организации, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.
- в) Для всех объектов разрабатывают единую Инструкцию о мерах пожарной безопасности в организации.

6. Руководитель организации обеспечивает на объектах с массовым пребыванием людей наличие электрических фонарей из расчета:

- а) Один фонарь на 10 человек.
- б) Один фонарь на 50 человек.
- в) Один фонарь на 100 человек.

Тема	Всероссийский научно-исследовательский институт труда
Пожарная безопасность	

Стр.	Раздел	Код
24	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации	6.2

7. Каков порядок проведения повторного противопожарного инструктажа?

- а) Проводится непосредственным руководителем работ на рабочем месте не реже 1 раза в 6 месяцев. Регистрируется в личной карточке работника.
- б) Проводится ежеквартально лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения. Фиксируется в Журнале инструктажей по пожарной безопасности.
- в) Проводится по графику проведения занятий лицом, ответственным за пожарную безопасность, не реже 1 раза в год, а на пожароопасном производстве – не реже 1 раза в полугодие. Регистрируется в Журнале учета инструктажей по пожарной безопасности.

8. С какой периодичностью проводится обучение руководителей и специалистов организаций пожарно-техническому минимуму?

- а) Работники взрывопожароопасных производств обучаются 1 раз в год, другие работники – не реже 1 раза в 3 года.
- б) Работники любых организаций – не реже 1 раза в 3 года.
- в) Ежегодно.

9. С какой периодичностью проводятся на объекте с массовым пребыванием людей практические тренировки (выработка навыков) действия персонала при пожаре?

- а) Не реже 1 раза в 3 года.
- б) Не реже 1 раза в год.
- в) Не реже 1 раза в полугодие.

10. Какие требования предъявляются к хранению специальной одежды лиц, работающих с маслами, лаками, красками?

- а) Спецодежда ежесменно должна сдаваться на хранение под наблюдением дежурного.
- б) Спецодежда должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.
- в) Спецодежда должна быть аккуратно сложена, храниться на полках в специально оборудованной комнате.